

Informacje ogólne

Data przeglądu

Roczny przegląd po: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 roku eksploatacji

Pompa ciepła

☐ Grzanie ☐ Chłodzenie

Typ

Nr fabryczny

Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Data produkcji (FD)

Kl.

Ogólne prace serwisowe / kontrolne

☐ Kontrola i czyszczenie lameli parownika oraz wanny kondensatu

☐ Kontrola i czyszczenie wnętrza pompy ciepła

☐ Czyszczenie filtra zanieczyszczeń

☐ Kontrola odszraniania

☐ Kontrola osadzenia przyłączy elektrycznych

☐ Kontrola urządzeń bezpieczeństwa

☐ Sprawdzenie minimalnego przepływu wody (l/min)

☐ Kontrola ustawień regulatorów

☐ W przypadku modyfikacji działania, aktualizacja oprogramowania

☐ Kontrola ustawień krzywych grzewczych

Miejsce instalacji

☐ Dom jednorodzinny ☐ Dom wielorodzinny ☐ Obiekt komercyjny

Nazwa

Ulica / nr

Miejscowość

Kod pocztowy

Prace konserwacyjne na instalacji górnego źródła

☐ Kontrola ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym

☐ Kontrola ciśnienia napełnienia w instalacji grzewczej

☐ Kontrola anody antykorozyjnej przez pomiar.
Prąd pomiaru (mA)

☐ Kontrola ogranicznika temperatury bezpieczeństwa, grzałek elektrycznych i grzałki kołnierkowej

☐ Kontrola szczelności zaworów bezpieczeństwa ogrzewania i wody

☐ Kontrola szczelności zaworów zwrotnych ogrzewania i wody

Kontrole techniki chłodniczej

☐ Kontrola szczelności zgodnie z DIN 378
(zgodnie z rozp. WE 1516/2007 i WE 842/2006)

Rodzaj czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego (kg)

☐ Kontrola wzrokowa wszystkich komponentów chłodniczych

☐ Kontrola wzrokowa przewodów rurowych i połączeń

☐ Kontrola uchwytów, mocowań i odprężenia drgań

☐ Wynik kontroli przy użyciu detektora nieszczelności (g/a)

☐ Poinformowanie zleceniodawcy, operatora o konieczności rejestracji
w Centralnym Rejestrze Operatorów na stronie: dbcro.ichp.pl

☐ Wynik kontroli pozytywny, wymogi dotyczące szczelności
są spełnione

☐ Wynik kontroli negatywny, wymagana ponowna kontrola

Sprawdzenie historii błędów

Kod błędu	Data	Godzina

- ☐ Instalacje, sterowanie pompami przy grzaniu
- ☐ Instalacje, sterowanie pompami przy chłodzeniu
- ☐ Instalacje, sterowanie pompami przy c.w.u.
- ☐ Instalacje, sterowanie pompami przy basenie
- ☐ Instalacje, inne sterowanie systemem

Wynik przeglądu

☐ Przegląd zakończony pozytywnie

☐ Przegląd przeprowadzono, należy usunąć wady podane w polu uwagi. Należy niezwłocznie usunąć, względnie zlecić usunięcie wad odnotowanych w protokole serwisowym, gdyż mają one wpływ na gwarancje producenta

Termin kolejnego przeglądu

Uwagi

Historia

Czas pracy sprężarki (h)
PARAM: 8450

Licznik włączeń sprężarki
PARAM: 8451

Czas pracy grzałki (h)
PARAM: 8456

Liczba włączeń grzałki
PARAM: 8457

Czas pracy ob. solarnego (h)
PARAM: 8530

Czas pracy kotła na paliwo stałe (h)
PARAM: 8570

Czas pracy źródła pomocniczego (h)
PARAM: 8590

Pompy obiegowe

Pompa obiegu nr 1 Typ sterowania ☐ On/Off ☐ PWM

Producent / typ

Pompa obiegu nr 2 Typ sterowania ☐ On/Off ☐ PWM

Producent / typ

Pompa obiegu nr 3 Typ sterowania ☐ On/Off ☐ PWM

Producent / typ

Pompa recyrkulacyjna Typ sterowania ☐ On/Off ☐ PWM

Producent / typ

☐ Zawór 3-drogowy przełączający

Producent / typ

Data / podpis Serwisanta

Data / podpis Użytkownika

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez W&H Electric Polska Sp. z o. o. w celu realizacji obowiązków związanych z przeglądem pompy ciepła. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych.

Akceptuję, że dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z W&H Electric Polska Sp. z o. o. oraz, że będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.