

## Specyfikacja dla schematu № 8.2

## №8 – 1 PC, 1 obieg prosty, 1 obieg mieszany, zbiornik CWU

№	kod zamówienia	Nazwa	ilość
1	wyberz model z katalogu	POMPA CIEPLA	1
<b>Czujniki:</b>			
2	QAZ36.522/109	Czujnik zanurzeniowy	2
3	QAD36/101	Czujnik przylgowy	1
4	AVS55.196/101	Moduł I/O	1
<b>Sterowniki pokojowy (wybrać odpowiedni)</b>			1
<u>Sterowniki przewodowy:</u>			
5(1)	QAA55.110/301	- prosty	
5(2)	QAA74.611/101	- rozbudowany	
<u>Sterowniki bezprzewodowy:</u>			
5(3)	QAA58.110/101	Sterownik pokojowy <u>bezprzewodowy:</u>	
5(4)	AVS71.393/101	Moduł bezprzewodowy	
Sterownik przewodowy w przypadku funkcji chłodzenia			
5(5)	QAA74.614/101	Sterownik <u>z czujnikiem wilgotności</u>	
<b>Dodatkowa opcja (dla Airmaster 100)</b>			
6	OCI670/109	Serwer internetowy	1