

TABELA DOBOROWA pomp ciepła SOLA

W niniejszym dokumencie znajduje się tabela doborowa ułatwiająca dokonanie wstępnego, szacunkowego doboru pompy ciepła.

Autor tego dokumentu oświadcza, że dołożył starań, aby wykluczyć błędy w tym narzędziu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w dokumencie oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania. Firma W&H Electric Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ostateczny dobór urządzenia. Ostateczny dobór przygotowuje wykonawca instalacji w oparciu o niezbędne dane dotyczące budynku. Dokument jest aktualny w dniu jego publikacji.

Wyjaśnienie kolorów tabelarycznych

-20°C 100%	Praca pompy w trybie monowalentnym. Dobór dopuszczalny, lecz niezalecany ze względu na możliwe niekorzystne warunki pracy w temperaturach dodatnich oraz wysokie koszty inwestycyjne.
-15°C 100%	Praca pompy w trybie monoenergetycznym z niskim punktem biwalentnym oraz wysokim stopniem pokrycia energii z pompy ciepła. Dobór dopuszczalny szczególnie przy instalacji o wyższych temperaturach zasilania (45°C oraz 55°C) oraz w IV i V strefie klimatycznej Polski.
-10°C 98%	Dobór optymalny. Praca pompy w trybie monoenergetycznym w zakresie zalecanego punktu biwalentnego oraz pokrycia energii z pompy ciepła.
-8°C 97%	Praca pompy w trybie monoenergetycznym z optymalnym punktem biwalentnym oraz niskim stopniem pokrycia energii z pompy ciepła. Dobór dopuszczalny, lecz niezalecany. Możliwe dodatkowe większe zużycie energii przez szczytowe źródło ciepła.
-6°C 96%	Praca pompy w trybie monoenergetycznym z granicznym punktem biwalentnym oraz zbyt niskim stopniem pokrycia energii z pompy ciepła. Przewidywane wysokie koszty eksploatacji. Dobór niezalecany.
-5°C 93%	Dobór niedopuszczalny w trybie monowalentnym. Dobór może być uznany za dopuszczalny jedynie w trybie biwalentnym z innym szczytowym źródłem ciepła np. kotłem gazowym/olejowym.
	Dobór niedopuszczalny.

Wyjaśnienie pojęć

Tryb monowalentny - oznacza pracę pompy ciepła, która ogrzewa budynek bez współpracy innych źródeł ciepła

Tryb monoenergetyczny - oznacza pracę pompy ciepła, która ogrzewa budynek z współpracą innych źródeł ciepła np. grzałki elektrycznej

Punkt biwalentny - moment w którym do pracy pompy ciepła dołącza się dodatkowe źródło ciepła np. grzałka elektryczna. Spowodowane jest to większym zapotrzebowaniem na moc grzewczą niż jest wstanie wyprodukować pompa ciepła

Założenia do obliczeń w tabelach

Poniższe tabele uwzględniają średnie warunki w Polsce i odnoszą się do największej strefy klimatycznej Polski (III strefa klimatyczna). W obliczeniach uwzględniono codzienne zapotrzebowanie na c.w.u. w ilości 200 l (4 osoby * 50 l/dobę).

Dlatego każdy dobór powinien zostać wykonany indywidualnie, a tabela powinna stanowić jedynie pomoc we wstępnym wyborze odpowiedniej pompy ciepła.

Obliczenia pokrycia energetycznego z pomp ciepła obliczone zostały za pomocą programu doborowego VPW2100.

Zalecenia przy doborze pomp ciepła

1. Punkt biwalentny w zależności od strefy klimatycznej:
 - I strefa: punkt biwalentny poniżej -6°C
 - II strefa: punkt biwalentny poniżej -7°C
 - III strefa: punkt biwalentny poniżej -9°C
 - IV i V strefa: punkt biwalentny poniżej -11°C
2. Pokrycie energii
 - Zalecane pokrycie energii grzewczej z pompy ciepła > 97%

Jak czytać tabelę?

Założenia przykładowego budynku:

- Zapotrzebowanie budynku na moc grzewczą: 9 kW
- System grzewczy: ogrzewanie podłogowe - 35°C
- Liczba mieszkańców: 4 (zużycie c.w.u. 50l/osobę/dobę)
- Lokalizacja: III strefa klimatyczna

Oznaczenie obramowań tabeli:

W pierwszej kolumnie odnajdujemy odpowiednie zapotrzebowanie na moc grzewczą - **ŻÓŁTY**

Następnie dla każdej pompy ciepła odnajdujemy kolumny określające parametry przy ogrzewaniu w danym budynku (w podanym przykładzie ogrzewanie podłogowe 35°C) - **CZERWONY**

Dokonujemy wyboru odpowiedniej pompy ciepła - **ZIELONY**

Moc pompy ciepła		8 kW			10 kW			12 kW			14 kW			17 kW		
Model pompy ciepła		AWM1001.060.XS08.H00.C11			AWM1001.060.XS10.H00.C11			AWM1001.060.XS12.H00.C11			AWM1001.060.XS14.H00.C13			AWM1001.060.XS17.H00.C13		
		AWM1501.060.XS08.H00.C11			AWM1501.060.XS10.H00.C11			AWM1501.060.XS12.H00.C11			AWM1501.060.XS14.H00.C13			AWM1501.060.XS17.H00.C13		
Temp. projektowa instalacji	°C	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K
Moc grzewcza PC przy temp.	-19°C	4.9	4.6	4.3	5.5	5.2	4.9	7.0	6.6	6.2	8.2	7.9	7.3	10.5	10.2	8.9
9.0 kW	Tbiv	-3°C	-1°C	+1°C	-5°C	-3°C	-1°C	-13°C	-11°C	-9°C	-18°C	-17°C	-15°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	94%	92%	91%	97%	96%	94%	99%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%

W prezentowanym przykładzie optymalnym wyborem będzie pompa AWM1001.060.XS12.H00.C11 lub AWM1501.060.XS12.H00.C11 o mocy 12 kW (punkt biwalentny oraz pokrycia energii grzewczej w zielonym kolorze)

Legenda tabeli:

- Temp. projektowa instalacji - Przyjmowana temperatura z jaką będzie pracować pompa ciepła
 - W35 - Zalecana dla ogrzewania podłogowego
 - W45 - Zalecana dla mieszanego systemu ogrzewania
 - W55 - Zalecana dla ogrzewania grzejnikowego
- PC - Pompa ciepła
- Tbiv - Punkt biwalentny - moment w którym do pracy pompy ciepła dołącza się dodatkowe źródło ciepła np. grzałka elektryczna. Spowodowane jest to większym zapotrzebowaniem na moc grzewczą niż jest w stanie wyprodukować pompa ciepła
- %PC - Stopień pokrycia mocy przez pompę ciepła, zalecane pokrycie większe niż 97%
- ΔT - różnica pomiędzy temperaturą zasilania, a temperaturą powrotu

Pompa ciepła AirMaster 100 oraz AirMaster 150 zawierają grzałkę o mocy 7.5 kW. W Przypadku HybridMaster 200 działanie w szczytowym punkcie mocy przejmuje kocioł gazowy.



Model HP	°C	AWMXXX2.075.XS6.A00.C11			AWMXXX2.075.XS8.A00.C11			AWMXXX2.075.XS10.A00.C1X			AWMXXX2.075.XS12.A00.C13			AWMXXX2.075.XS14.A00.C13			AWMXXX2.075.XS16.A00.C13		
		W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K
Design temperature	-20°C	4.5	4.2	3.9	5.0	4.6	4.3	6.5	6.0	5.6	7.2	6.7	6.2	8.1	7.2	6.2	9.0	8.0	6.9
Heating capacity of HP	Const	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Supplementary heater																			
3,0kW	Tbiv	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C
	%HP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3,5kW	Tbiv	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C
	%HP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4,0kW	Tbiv	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C
	%HP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4,5kW	Tbiv	-17°C	-16°C	-14°C	-20°C	-19°C	-15°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C
	%HP	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5,0kW	Tbiv	-14°C	-13°C	-12°C	-17°C	-16°C	-15°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C
	%HP	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5,5kW	Tbiv	-11°C	-10°C	-9°C	-15°C	-14°C	-13°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C
	%HP	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6,0kW	Tbiv	-9°C	-8°C	-7°C	-13°C	-12°C	-11°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C
	%HP	100%	100%	100%	99%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6,5kW	Tbiv	-8°C	-7°C	-6°C	-12°C	-11°C	-10°C	-19°C	-18°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C
	%HP	100%	100%	99%	100%	99%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7,0kW	Tbiv	-7°C	-6°C	-5°C	-10°C	-9°C	-8°C	-17°C	-16°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C
	%HP	99%	99%	98%	100%	99%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7,5kW	Tbiv	-6°C	-5°C	-5°C	-9°C	-8°C	-7°C	-15°C	-14°C	-13°C	-20°C	-19°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C
	%HP	98%	98%	97%	100%	99%	98%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8,0kW	Tbiv	-5°C	-4°C	-3°C	-7°C	-6°C	-5°C	-14°C	-13°C	-11°C	-19°C	-18°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C
	%HP	97%	96%	95%	100%	100%	99%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8,5kW	Tbiv	-4°C	-3°C	-2°C	-6°C	-5°C	-5°C	-11°C	-10°C	-9°C	-17°C	-16°C	-15°C	-19°C	-18°C	-15°C	-20°C	-20°C	-15°C
	%HP	96%	94%	94%	99%	98%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9,0kW	Tbiv	-4°C	-2°C	-1°C	-5°C	-4°C	-3°C	-9°C	-8°C	-7°C	-15°C	-14°C	-13°C	-17°C	-16°C	-14°C	-20°C	-20°C	-15°C
	%HP	95%	94%	92%	97%	96%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99%
9,5kW	Tbiv	-3°C	-2°C	-1°C	-4°C	-3°C	-2°C	-8°C	-7°C	-7°C	-13°C	-12°C	-11°C	-16°C	-15°C	-14°C	-19°C	-18°C	-15°C
	%HP	94%	92%	90%	96%	94%	94%	100%	100%	99%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10,0kW	Tbiv	-2°C	-1°C	0°C	-4°C	-2°C	-1°C	-8°C	-7°C	-6°C	-12°C	-11°C	-10°C	-15°C	-14°C	-13°C	-17°C	-16°C	-14°C
	%HP	93%	91%	89%	95%	94%	92%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	100%	100%
10,5kW	Tbiv	-1°C	0°C	+1°C	-3°C	-2°C	-1°C	-7°C	-6°C	-5°C	-10°C	-9°C	-8°C	-14°C	-14°C	-13°C	-16°C	-15°C	-14°C
	%HP	92%	90%	88%	94%	92%	90%	100%	100%	99%	100%	99%	98%	100%	99%	98%	100%	100%	100%
11,0kW	Tbiv	0°C	+1°C	+2°C	-2°C	-1°C	0°C	-6°C	-5°C	-5°C	-9°C	-8°C	-7°C	-14°C	-13°C	-12°C	-15°C	-14°C	-13°C
	%HP	91%	89%	87%	93%	91%	89%	98%	98%	97%	100%	99%	98%	99%	100%	99%	100%	100%	99%
11,5kW	Tbiv				-1°C	0°C	+1°C	-5°C	-4°C	-3°C	-8°C	-7°C	-6°C	-13°C	-12°C	-11°C	-14°C	-14°C	-13°C
	%HP				92%	90%	88%	97%	96%	95%	99%	98%	98%	100%	100%	99%	100%	99%	98%
12,0kW	Tbiv				0°C	+1°C	+2°C	-4°C	-3°C	-2°C	-7°C	-6°C	-5°C	-11°C	-10°C	-9°C	-14°C	-13°C	-12°C
	%HP				91%	89%	87%	96%	94%	94%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	99%	100%	99%
12,5kW	Tbiv							-4°C	-2°C	-1°C	-6°C	-5°C	-5°C	-10°C	-9°C	-8°C	-13°C	-12°C	-11°C
	%HP							95%	94%	92%	98%	97%	97%	99%	99%	99%	100%	100%	99%
13,0kW	Tbiv							-3°C	-2°C	-1°C	-5°C	-4°C	-3°C	-9°C	-8°C	-7°C	-11°C	-10°C	-9°C
	%HP							94%	92%	90%	97%	96%	95%	99%	100%	99%	100%	100%	100%
13,5kW	Tbiv							-2°C	-1°C	0°C	-4°C	-3°C	-2°C	-8°C	-7°C	-6°C	-10°C	-9°C	-8°C
	%HP							93%	91%	89%	96%	94%	94%	98%	99%	99%	99%	99%	99%
14,0kW	Tbiv							-1°C	0°C	+1°C	-4°C	-2°C	-1°C	-7°C	-6°C	-5°C	-9°C	-8°C	-7°C
	%HP							92%	90%	88%	95%	94%	92%	100%	99%	99%	99%	100%	99%
14,5kW	Tbiv							0°C	+1°C	+2°C	-3°C	-2°C	-1°C	-6°C	-5°C	-5°C	-8°C	-7°C	-6°C
	%HP							91%	89%	87%	94%	92%	90%	99%	98%	97%	98%	98%	99%
15,0kW	Tbiv							-1°C	+2°C	+3°C	-2°C	-1°C	0°C	-5°C	-4°C	-3°C	-7°C	-6°C	-5°C
	%HP							90%	88%	86%	93%	91%	89%	97%	96%	95%	100%	100%	99%
15,5kW	Tbiv										-1°C	0°C	+1°C	-4°C	-3°C	-2°C	-6°C	-5°C	-5°C
	%HP										92%	90%	88%	96%	94%	94%	99%	98%	97%
16,0kW	Tbiv										0°C	+1°C	+2°C	-4°C	-2°C	-1°C	-5°C	-4°C	-3°C
	%HP										91%	89%	87%	95%	94%	92%	97%	96%	95%
16,5kW	Tbiv													-3°C	-2°C	-1°C	-4°C	-3°C	-2°C
	%HP													94%	92%	90%	96%	94%	94%
17,0kW	Tbiv													-2°C	-1°C	0°C	-4°C	-2°C	-1°C
	%HP													93%	91%	89%	95%	94%	92%
17,5kW	Tbiv																-3°C	-2°C	-1°C
	%HP																94%	92%	90%
18,0kW	Tbiv																-2°C	-1°C	0°C
	%HP																93%	91%	89%

Tabela doborowa
AirMaster 100 | AirMaster 150
Zapotrzebowanie mocy grzewczej 3-9.5kW



Moc pompy ciepła		8 kW			10 kW			12 kW			14 kW			17 kW		
Model pompy ciepła		AWM1001.060.XS08.H00.C11			AWM1001.060.XS10.H00.C11			AWM1001.060.XS12.H00.C11			AWM1001.060.XS14.H00.C13			AWM1001.060.XS17.H00.C13		
		AWM1501.060.XS08.H00.C11			AWM1501.060.XS10.H00.C11			AWM1501.060.XS12.H00.C11			AWM1501.060.XS14.H00.C13			AWM1501.060.XS17.H00.C13		
Temp. projektowa instalacji	°C	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K
Moc grzewcza PC przy temp.	-19°C	4.9	4.6	4.3	5.5	5.2	4.9	7.0	6.6	6.2	8.2	7.9	7.3	10.5	10.2	8.9
3.0 kW	Tbiv	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.5 kW	Tbiv	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.0 kW	Tbiv	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.5 kW	Tbiv	-20°C	-20°C	-18°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.0 kW	Tbiv	-19°C	-17°C	-15	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	99%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.5 kW	Tbiv	-16°C	-14	-12°C	-19°C	-17°C	-16°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	99%	99%	98%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.0 kW	Tbiv	-13°C	-11°C	-9°C	-17°C	-15°C	-13°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	99%	99%	98%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.5 kW	Tbiv	-11°C	-9°C	-7°C	-15°C	-12°C	-11°C	-20°C	-19°C	-18°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	99%	98%	97%	99%	99%	98%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.0 kW	Tbiv	-9°C	-7°C	-5°C	-13°C	-10°C	-8°C	-19°C	-17°C	-16°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	99%	97%	96%	98%	98%	98%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.5 kW	Tbiv	-7°C	-5°C	-3°C	-11°C	-8°C	-6°C	-17°C	-16°C	-14°C	-20°C	-20°C	-18°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	99%	97%	96%	98%	97%	97%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.0 kW	Tbiv	-5°C	-3°C	-1°C	-9°C	-6°C	-5°C	-16°C	-14°C	-12°C	-20°C	-19°C	-17°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	97%	96%	95%	97%	97%	96%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.5 kW	Tbiv	-4°C	-2°C	0°C	-7°C	-5°C	-3°C	-14°C	-12°C	-11°C	-19°C	-18°C	-16°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	96%	94%	93%	97%	96%	95%	99%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	100%
9.0 kW	Tbiv	-3°C	-1°C	+1°C	-5°C	-3°C	-1°C	-13°C	-11°C	-9°C	-18°C	-17°C	-15°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	94%	92%	91%	97%	96%	94%	99%	98%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%
9.5 kW	Tbiv	-2°C	0°C	+2°C	-4°C	-2°C	0°C	-11°C	-9°C	-7°C	-17°C	-16°C	-14°C	-20°C	-20°C	-18°C
	%PC	92%	90%	89%	95%	94%	92%	98%	98%	98%	99%	99%	99%	100%	100%	99%

*Wyjaśnienie oznaczeń w tabeli znajdują się na 2-3 stronie dokumentu

Tabela doborowa
AirMaster 100 | AirMaster 150
Zapotrzebowanie mocy grzewczej 10-17kW



Moc pompy ciepła		8 kW			10 kW			12 kW			14 kW			17 kW		
Model pompy ciepła		AWM1001.060.XS08.H00.C11			AWM1001.060.XS10.H00.C11			AWM1001.060.XS12.H00.C11			AWM1001.060.XS14.H00.C13			AWM1001.060.XS17.H00.C13		
		AWM1501.060.XS08.H00.C11			AWM1501.060.XS10.H00.C11			AWM1501.060.XS12.H00.C11			AWM1501.060.XS14.H00.C13			AWM1501.060.XS17.H00.C13		
Temp. projektowa instalacji	°C	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K
Moc grzewcza PC przy temp.	-19°C	4.9	4.6	4.3	5.5	5.2	4.9	7.0	6.6	6.2	8.2	7.9	7.3	10.5	10.2	8.9
10.0 kW	Tbiv	-1°C	+1°C	+3°C	-3°C	-1°C	+1°C	-10°C	-8°C	-6°C	-16°C	-14°C	-12°C	-20°C	-19°C	-17°C
	%PC	90%	88%	87%	93%	92%	90%	98%	98%	97%	99%	98%	98%	100%	100%	99%
10.5 kW	Tbiv	0°C	+2°C	+4°C	-2°C	0°C	+2°C	-8°C	-6°C	-5°C	-14°C	-12°C	-11°C	-19°C	-18°C	-16°C
	%PC	88%	86%	85%	91%	90%	88%	98%	97%	97%	99%	98%	98%	100%	99%	99%
11.0 kW	Tbiv				-1°C	+1°C	+3°C	-7°C	-5°C	-3°C	-13°C	-11°C	-9°C	-18°C	-17°C	-15°C
	%PC				89%	88%	86%	97%	97%	96%	99%	98%	98%	100%	99%	99%
11.5 kW	Tbiv							-6°C	-4°C	-2°C	-11°C	-9°C	-7°C	-17°C	-16°C	-14°C
	%PC							97%	96%	95%	98%	98%	98%	100%	99%	99%
12.0 kW	Tbiv							-5°C	-3°C	-1°C	-10°C	-8°C	-6°C	-16°C	-15°C	-13°C
	%PC							96%	95%	94%	98%	98%	97%	99%	99%	99%
12.5 kW	Tbiv							-4°C	-2°C	0°C	-8°C	-6°C	-5°C	-15°C	-13°C	-11°C
	%PC							95%	94%	93%	98%	97%	97%	99%	98%	98%
13.0 kW	Tbiv							-3°C	-1°C	+1°C	-7°C	-5°C	-3°C	-14°C	-12°C	-11°C
	%PC							93%	92%	91%	97%	97%	96%	99%	98%	98%
13.5 kW	Tbiv							-2°C	0°C	+2°C	-6°C	-4°C	-2°C	-13°C	-11°C	-9°C
	%PC							91%	90%	89%	97%	96%	96%	99%	98%	98%
14.0 kW	Tbiv							-1°C	+1°C	+3°C	-5°C	-3°C	-1°C	-11°C	-9°C	-7°C
	%PC							89%	88%	87%	96%	95%	94%	98%	98%	98%
14.5 kW	Tbiv							0°C	+2°C	+4°C	-4°C	-2°C	0°C	-10°C	-8°C	-6°C
	%PC							87%	86%	85%	95%	94%	93%	98%	98%	97%
15.0 kW	Tbiv							+1°C	+3°C	+5°C	-3°C	-1°C	+1°C	-8°C	-7°C	-5°C
	%PC							85%	84%	83%	93%	92%	91%	98%	97%	97%
15.5 kW	Tbiv										-2°C	0°C	+2°C	-7°C	-6°C	-3°C
	%PC										91%	90%	89%	97%	97%	96%
16.0 kW	Tbiv										-1°C	+1°C	+3°C	-6°C	-5°C	-2°C
	%PC										89%	88%	87%	97%	97%	94%
16.5 kW	Tbiv													-4°C	-3°C	0°C
	%PC													95%	94%	93%
17.0 kW	Tbiv													-3°C	-1°C	+1°C
	%PC													93%	92%	91%

*Wyjaśnienie oznaczeń w tabeli znajdują się na 2-3 stronie dokumentu

Tabela doborowa
HybridMaster 200
Zapotrzebowanie mocy grzewczej 3-11.5kW



Moc pompy ciepła		8 kW			10 kW			12 kW			14 kW			17 kW		
Model pompy ciepła		HAWM2001.240.XS08.H00.C11			HAWM2001.240.XS10.H00.C11			HAWM2001.240.XS12.H00.C11			HAWM2001.240.XS14.H00.C13			HAWM2001.240.XS17.H00.C13		
Temp. projektowa instalacji	°C	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K
Moc grzewcza PC przy temp.	-19°C	4.9	4.6	4.3	5.5	5.2	4.9	7.0	6.6	6.2	8.2	7.9	7.3	10.5	10.2	8.9
3.0 kW	Tbiv	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.5 kW	Tbiv	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.0 kW	Tbiv	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.5 kW	Tbiv	-20°C	-20°C	-18°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.0 kW	Tbiv	-19°C	-17°C	-15°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	99%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.5 kW	Tbiv	-16°C	-14°C	-12°C	-19°C	-17°C	-16°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	99%	99%	98%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.0 kW	Tbiv	-13°C	-11°C	-9°C	-17°C	-15°C	-13°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	99%	99%	98%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.5 kW	Tbiv	-11°C	-9°C	-7°C	-15°C	-12°C	-11°C	-20°C	-19°C	-18°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	99%	98%	97%	99%	99%	98%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.0 kW	Tbiv	-9°C	-7°C	-5°C	-13°C	-10°C	-8°C	-19°C	-17°C	-16°C	-20°C	-20°C	-19°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	99%	97%	96%	98%	98%	98%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.5 kW	Tbiv	-7°C	-5°C	-3°C	-11°C	-8°C	-6°C	-17°C	-16°C	-14°C	-20°C	-20°C	-18°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	99%	97%	96%	98%	97%	97%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.0 kW	Tbiv	-5°C	-3°C	-1°C	-9°C	-6°C	-5°C	-16°C	-14°C	-12°C	-20°C	-19°C	-17°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	97%	96%	95%	97%	97%	96%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.5 kW	Tbiv	-4°C	-2°C	0°C	-7°C	-5°C	-3°C	-14°C	-12°C	-11°C	-19°C	-18°C	-16°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	96%	94%	93%	97%	96%	95%	99%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	100%
9.0 kW	Tbiv	-3°C	-1°C	+1°C	-5°C	-3°C	-1°C	-13°C	-11°C	-9°C	-18°C	-17°C	-15°C	-20°C	-20°C	-19°C
	%PC	94%	92%	91%	97%	96%	94%	99%	98%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	99%
9.5 kW	Tbiv	-2°C	0°C	+2°C	-4°C	-2°C	0°C	-11°C	-9°C	-7°C	-17°C	-16°C	-14°C	-20°C	-20°C	-18°C
	%PC	92%	90%	89%	95%	94%	92%	98%	98%	98%	99%	99%	99%	100%	100%	99%
10.0 kW	Tbiv	-1°C	+1°C	+3°C	-3°C	-1°C	+1°C	-10°C	-8°C	-6°C	-16°C	-14°C	-12°C	-20°C	-19°C	-17°C
	%PC	90%	88%	87%	93%	92%	90%	98%	98%	97%	99%	98%	98%	100%	100%	99%
10.5 kW	Tbiv	0°C	+2°C	+4°C	-2°C	0°C	+2°C	-8°C	-6°C	-5°C	-14°C	-12°C	-11°C	-19°C	-18°C	-16°C
	%PC	88%	86%	85%	91%	90%	88%	98%	97%	97%	99%	98%	98%	100%	99%	99%
11.0 kW	Tbiv	+1°C	+3°C	+5°C	-1°C	+1°C	+3°C	-7°C	-5°C	-3°C	-13°C	-11°C	-9°C	-18°C	-17°C	-15°C
	%PC	86%	84%	83%	89%	88%	86%	97%	97%	96%	99%	98%	98%	100%	99%	99%
11.5 kW	Tbiv	+2°C	+4°C	+6°C	0°C	+2°C	+4°C	-6°C	-4°C	-2°C	-11°C	-9°C	-7°C	-17°C	-16°C	-14°C
	%PC	84%	82%	81%	87%	86%	85%	97%	96%	95%	98%	98%	98%	100%	99%	99%

*Wyjaśnienie oznaczeń w tabeli znajdują się na 2-3 stronie dokumentu

Tabela doborowa
HybridMaster 200
Zapotrzebowanie mocy grzewczej 12-20kW



Moc pompy ciepła		8 kW			10 kW			12 kW			14 kW			17 kW		
Model pompy ciepła		AWM1001.060.XS08.H00.C11			AWM1001.060.XS10.H00.C11			AWM1001.060.XS12.H00.C11			AWM1001.060.XS14.H00.C13			AWM1001.060.XS17.H00.C13		
		AWM1501.060.XS08.H00.C11			AWM1501.060.XS10.H00.C11			AWM1501.060.XS12.H00.C11			AWM1501.060.XS14.H00.C13			AWM1501.060.XS17.H00.C13		
Temp. projektowa instalacji	°C	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K	W 35 ΔT = 5K	W 45 ΔT = 5K	W 55 ΔT = 5K
Moc grzewcza PC przy temp.	-19°C	4.9	4.6	4.3	5.5	5.2	4.9	7.0	6.6	6.2	8.2	7.9	7.3	10.5	10.2	8.9
12.0 kW	Tbiv	+3°C	+5°C	+7°C	+1°C	+3°C	+5°C	-5°C	-3°C	-1°C	-10°C	-8°C	-6°C	-16°C	-15°C	-13°C
	%PC	82%	80%	79%	85%	84%	83%	96%	95%	94%	98%	98%	97%	99%	99%	99%
12.5 kW	Tbiv	+4°C	+6°C	+8°C	+2°C	+4°C	+6°C	-4°C	-2°C	0°C	-8°C	-6°C	-5°C	-15°C	-13°C	-11°C
	%PC	80%	78%	77%	83%	82%	81%	95%	94%	93%	98%	97%	97%	99%	98%	98%
13.0 kW	Tbiv	+5°C	+7°C	+9°C	+3°C	+5°C	+7°C	-3°C	-1°C	+1°C	-7°C	-5°C	-3°C	-14°C	-12°C	-11°C
	%PC	78%	76%	75%	81%	80%	79%	93%	92%	91%	97%	97%	96%	99%	98%	98%
13.5 kW	Tbiv	+6°C	+8°C	+10°C	+4°C	+6°C	+8°C	-2°C	0°C	+2°C	-6°C	-4°C	-2°C	-13°C	-11°C	-9°C
	%PC	76%	74%	73%	79%	78%	77%	91%	90%	89%	97%	96%	96%	99%	98%	98%
14.0 kW	Tbiv	+7°C	+9°C	+11°C	+5°C	+7°C	+9°C	-1°C	+1°C	+3°C	-5°C	-3°C	-1°C	-11°C	-9°C	-7°C
	%PC	74%	73%	71%	77%	76%	75%	89%	88%	87%	96%	95%	94%	98%	98%	98%
14.5 kW	Tbiv	+8°C	+10°C	+12°C	+6°C	+8°C	+10°C	0°C	+2°C	+4°C	-4°C	-2°C	0°C	-10°C	-8°C	-6°C
	%PC	72%	71%	69%	75%	74%	73%	87%	86%	85%	95%	94%	93%	98%	98%	97%
15.0 kW	Tbiv	+9°C	+11°C	+13°C	+7°C	+9°C	+11°C	+1°C	+3°C	+5°C	-3°C	-1°C	+1°C	-8°C	-7°C	-5°C
	%PC	70%	69%	67%	73%	72%	71%	85%	84%	83%	93%	92%	91%	98%	97%	97%
15.5 kW	Tbiv	+10°C	+12°C	+14°C	+8°C	+10°C	+12°C	+2°C	+4°C	+6°C	-2°C	0°C	+2°C	-7°C	-6°C	-3°C
	%PC	68%	67%	65%	71%	70%	69%	83%	82%	81%	91%	90%	89%	97%	97%	96%
16.0 kW	Tbiv	+11°C	+13°C	+15°C	+9°C	+11°C	+13°C	+3°C	+5°C	+7°C	-1°C	+1°C	+3°C	-6°C	-5°C	-2°C
	%PC	66%	65%	63%	69%	68%	67%	81%	80%	79%	89%	88%	87%	97%	97%	94%
16.5 kW	Tbiv	+12°C	+14°C	+16°C	+10°C	+12°C	+14°C	+4°C	+6°C	+8°C	0°C	+2°C	+4°C	-4°C	-3°C	0°C
	%PC	64%	63%	61%	68%	67%	65%	79%	78%	77%	87%	86%	85%	95%	94%	93%
17.0 kW	Tbiv				+11°C	+13°C	+15°C	+5°C	+7°C	+9°C	+1°C	+3°C	+5°C	-3°C	-1°C	+1°C
	%PC				66%	65%	63%	77%	76%	75%	85%	84%	83%	93%	92%	91%
17,5kW	Tbiv				+12°C	+14°C	+16°C	+6°C	+8°C	+10°C	+2°C	+4°C	+6°C	-2°C	0°C	+2°C
	%PC				64%	63%	61%	75%	74%	73%	83%	82%	81%	91%	90%	89%
18,0kW	Tbiv							+7°C	+9°C	+11°C	+3°C	+5°C	+7°C	-1°C	+1°C	+3°C
	%PC							71%	70%	69%	79%	78%	77%	89%	88%	87%
19,0kW	Tbiv							+9°C	+11°C	+12°C	+5°C	+7°C	+9°C	+1°C	+3°C	+5°C
	%PC							71%	70%	69%	75%	74%	73%	85%	84%	83%
20,0kW	Tbiv							+11°C	+13°C	+15°C	+7°C	+9°C	+11°C	+3°C	+5°C	+7°C
	%PC							67%	66%	65%	71%	70%	69%	81%	80%	79%

*Wyjaśnienie oznaczeń w tabeli znajdującej się na 2-3 stronie dokumentu



Dowiedz się więcej:
www.sola.com.pl
W&H Electric Polska Sp. z o.o.
Biecka 21A, 38-300 Gorlice

Oferty handlowe:

Jacek Maruszczak
+48 519 800 039
jacek.maruszczak@sola.com.pl

Piotr Wróbel
+48 533 649 820
piotr.wrobel@sola.com.pl

Adam Rogowski
+48 791 020 909
adam.rogowski@sola.com.pl

Wsparcie techniczne:

Sylwester Ćwiklik
+48 530 959 386
sylwester.cwiklik@sola.com.pl

Dmitrij Andriutsa
+48 690 599 886
dmitrij.andriutsa@sola.com.pl

